

SCUOLA NAT ed TECH.
SAN BIAGIO

punti energia



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 98019-000026-09

Validità fino al 16.03.2019

ATTESTATO DI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED
certificazione energetica degli edifici

Specifiche dell'immobile

Comune: **Codogno (Lodi)**
Indirizzo: **via dei Mille**
Foglio - particella - sub.: **Foglio 22; Part. 9; Sub. 0**
Nome intestatario: **Comune di Codogno**
Oggetto dell'intervento:
Destinazione d'uso: **E.7**
Anno di costruzione: **1970**
Progettista:
Direttore Lavori:
Costruttore:
Soggetto certificatore (n.): **Dott.ssa Francesca Gaburro (7214)**

Dati generali


Zona climatica: **E**
Gradi Giorno: **2545**
Volume lordo riscaldato: **11613** m³
Superficie utile riscaldata: **3079** m²
Trasmittanza media involucro: **1,36** W/m²K
Trasmittanza media copertura: **1,47** W/m²K
Trasmittanza media basamento: **1,29** W/m²K
Trasmittanza media serramenti: **5,69** W/m²K
Tipologia impianto riscaldamento: **Gen. multistadio/modulante**
Vettore energetico: **Gasolio**

Principali indicatori di prestazione energetica


Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - **EP_H** **77,1** kWh/m³a
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - **E_H** **54,8** kWh/m³a
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - **E_c** **5,3** kWh/m³a
Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - **EP_w** **5,8** kWh/m³a
Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - **EP_t** **82,9** kWh/m³a
Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - **E_{FR}** **2,1** kWh/m³a

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂ eq



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali		X	
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura		X	
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano	X		
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			X
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			X
	Adeguamento del sistema di distribuzione		X	
	Adeguamento del sistema di regolazione		X	
	Installazione impianto solare termico	X		

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

Comune di Codogno

Soggetto Certificatore

Punti Energia Scari
Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
e-mail: info@cened.it
web: www.cened.it





RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO

Milano, 16 Marzo 2009

Con la presente si attesta che Francesca Gaburro,
ha corrisposto, a titolo di contributo per la produzione della targa corrispondente alla pratica energetica n
98019000002609
la somma di € 50,00, secondo quanto previsto dal punto 11.5 della DGR VIII/8745.

Cestec Spa
Organismo di accreditamento



www.cened.it



RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO

Milano, 16 Marzo 2009

Con la presente si attesta che Francesca Gaburro,
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.
98019000002609
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.
L'attestato ha validità fino al 16/03/2019.

Cestec Spa
Organismo di accreditamento



www.cened.it