



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Codogno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 98019-000024-09

Validità fino al 16.03.2019

ATTESTATO DI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA



certificazione energetica degli edifici

Specifiche dell'immobile

Comune: Codogno (Lodi)
 Indirizzo: via Cavour 7
 Foglio - particella - sub.: Foglio 24; Part. 17; Sub. 0
 Nome intestatario: Comune di Codogno
 Oggetto dell'intervento:
 Destinazione d'uso: E.7
 Anno di costruzione: 1915
 Progettista:
 Direttore Lavori:
 Costruttore:
 Soggetto certificatore (n.): Dott.ssa Francesca Gaburro (7214)

Dati generali


Zona climatica: E
 Gradi Giorno: 2545
 Volume lordo riscaldato: 2017 m³
 Superficie utile riscaldata: 362 m²
 Trasmissione media involucro: 0,89 W/m²K
 Trasmissione media copertura: 2,2 W/m²K
 Trasmissione media basamento: 1,4 W/m²K
 Trasmissione media serramenti: 3,67 W/m²K
 Tipologia impianto riscaldamento: Gen. multistadio/modulante
 Vettore energetico: Metano

Principali indicatori di prestazione energetica


Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP_n 89 kWh/m³a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E_n 66 kWh/m³a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E_c 1,8 kWh/m³a
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP_s 8,2 kWh/m³a
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_t 97,2 kWh/m³a
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E_{r,sk} 0 kWh/m³a

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO_{2,eq}

21 kg/m³a

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali		X	
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura		X	
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			X
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione		X	
	Adeguamento del sistema di regolazione	X		
	Installazione impianto solare termico	X		

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

Comune di Codogno

SERVIZIO TECNICO
 EDILIZIA PERMANENTE
 IL RESPONSABILE

Arch. Vito...

Soggetto Certificatore

Società
 S.p.A.
 Scienze Ambientali -

Punti Energia Scrl
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
 e-mail: info@cened.it
 web: www.cened.it



RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO

Milano, 16 Marzo 2009

Con la presente si attesta che Francesca Gaburro,
ha corrisposto, a titolo di contributo per la produzione della targa corrispondente alla pratica energetica n.
98019000002409
la somma di € 50,00, secondo quanto previsto dal punto 11.5 della DGR VIII/8745.

Cestec Spa
Organismo di accreditamento



www.cened.it



RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO

Milano, 16 Marzo 2009

Con la presente si attesta che Francesca Gaburro,
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.
98019000002409
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.
L'attestato ha validità fino al 16/03/2019.

Cestec Spa
Organismo di accreditamento



www.cened.it