

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 98019-000023-09

Validità fino al 16-03-2019

ATTESTATO DI

## CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED

certificazione energetica degli edifici

### Specifiche dell'immobile

Comune: Codogno (Lodi)  
Indirizzo: viale Arrigo Cairo  
Foglio - particella - sub.: Foglio 10; Part. 339; Sub. 0  
Nome intestatario: Comune di Codogno  
Oggetto dell'intervento:  
Destinazione d'uso: E.7  
Anno di costruzione: 1975  
Progettista:  
Direttore Lavori:  
Costruttore:  
Soggetto certificatore (n.): Dott.ssa Francesca Gaburro (7214)


### Dati generali

Zona climatica: E  
Gradi Giorno: 2645  
Volume lordo riscaldato: 3586 m<sup>3</sup>  
Superficie utile riscaldata: 892 m<sup>2</sup>  
Trasmittanza media involucro: 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Trasmittanza media copertura: 1,01 W/m<sup>2</sup>K  
Trasmittanza media basamento: 0,73 W/m<sup>2</sup>K  
Trasmittanza media serramenti: 4,48 W/m<sup>2</sup>K  
Tipologia impianto riscaldamento: Gen. multistadio/modulante  
Vettore energetico: Metano

### Principali indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP<sub>n</sub> 76,6 kWh/m<sup>2</sup>a  
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E<sub>n</sub> 64,4 kWh/m<sup>2</sup>a  
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E<sub>c</sub> 6,3 kWh/m<sup>2</sup>a  
Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP<sub>w</sub> 11,3 kWh/m<sup>2</sup>a  
Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP<sub>T</sub> 87,9 kWh/m<sup>2</sup>a  
Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E<sub>ren</sub> 3,8 kWh/m<sup>2</sup>a

### Classe energetica zona climatica



### Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO<sub>2,eq</sub>



### Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali		X	
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura	X		
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti		X	
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione	X		
	Adeguamento del sistema di regolazione			X
	Installazione impianto solare termico		X	

### Note

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

Comune di Codogno

Soggetto Certificatore

Punti Energia Scrl  
Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040  
e-mail: info@cened.it  
web: www.cened.it





RICEVUTA  
**CATASTO ENERGETICO**

Milano, 16 Marzo 2009

Con la presente si attesta che Francesca Gaburro,  
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.  
**98019000002309**  
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.  
L'attestato ha validità fino al 16/03/2019.

Cestec Spa  
Organismo di accreditamento



[www.cened.it](http://www.cened.it)



RICEVUTA  
**CATASTO ENERGETICO**

Milano, 16 Marzo 2009

Con la presente si attesta che Francesca Gaburro,  
ha corrisposto, a titolo di contributo per la produzione della targa corrispondente alla pratica energetica n  
**98019000002309**  
la somma di € 50,00, secondo quanto previsto dal punto 11.5 della DGR VIII/8745.

Cestec Spa  
Organismo di accreditamento



[www.cened.it](http://www.cened.it)